

仕 様 書

件 名	令和7年度 大分分屯地本部隊舎空調用ポンプ取替	作成年月日	令和8年1月15日
		所 属	大分分屯地総務科管理班
		階級・氏名	防衛技官 椎原 圭一

1. 適用範囲

本仕様書は「令和7年度大分分屯地本部隊舎空調用ポンプ取替」について適用する。

2. 実施場所

大分県大分市大字駕野129番地 陸上自衛隊大分分屯地

3. 撤去機器諸元

品 名	メーカー名	規 格	数量
渦巻ポンプ (冷水ポンプ)	日立	ポンプ型式：JC 65×50B-E65.5 口径：65×50 電動機出力：5.5KW 電源：60Hz 3相200V	1台
渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	日立	ポンプ型式：JC 65×50L-E62.2 口径：65×50 電動機出力：2.2KW 電源：60Hz 3相200V	1台

4. 取替機器及び交換部品

品 名	規 格	数量	備考
冷水ポンプ	日立産機システム JC2 65×50B-E65.5 電動機出力：5.5KW 3相200V 口径：65×50 全閉屋外型 FP付	1台	PC-1
冷却水ポンプ	日立産機システム JC2 65×50L-E62.2 電動機出力：2.2KW 3相200V 口径：65×50 全閉屋外型 FP付	1台	PCD-1
球型フレキ	カイザーフレックス JK-80 BN含む	2セット	PC-1用
球型フレキ	カイザーフレックス JK-100 BN含む	2セット	PCD-1用
圧力計	吸水用（短管・メートルロック付） Φ100 AT G3/8 0.5MPa	2セット	PC-1/ PCD-1用
圧力計	送水用（短管・メートルロック付） Φ100 AT G3/8 1MPa	2セット	PC-1/ PCD-1用

5. 一般事項

- 本役務は、仕様書及び機器メーカー取扱仕様に従い行うものとする。
- 請負者は施工にあたり、作業前、作業中、作業後、主要な作業段階毎の状況その他監督官の指示する箇所をカラー写真で撮影し、必要書類とともに綴り、監督官に提出するものとする。
- 施設等には損害を与えないよう十分注意して作業するものとする。万一損害を与えた場合には速やかに報告し、監督官の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。

- (4) 作業中の安全管理には十分留意し、万一事故が発生しても、官側は一切責任を負わないものとする。
- (5) 本仕様書に記載なき事項であっても、当然と思われる事項は、監督官の指示に従い実施すること。
- (6) 本仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議した後、実施するものとする。
- (7) 本役務による発生材（鉄くず類）については監督官の指示する場所に集積するものとする。
- (8) 作業終了後、動作試験を実施し、監督官立会いのもと異常の有無を確認すること。