

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S7A1KS00110		6SV61A50034 0001					
品名 または 件名							
空調設備保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
玖珠駐屯地				玖珠駐業管理科			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
ボイラー 柚木技官 (内329)				令和9年3月31日(水)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、第404会計隊玖珠派遣隊及び西部方面ホームページに掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年4月22日(水)11時00分 会計隊会議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争参加資格に関する事項

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)は、令和07・08・09年度とする。
- エ 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けているもの下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- ク 入札及び契約心得を確認のうえ、暴力団排除に関する事項に誓約する旨「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」を入札書に付記するものとする。








(2) 保証金に関する事項

- ア 入札保証金：免除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約保証金：免除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

- (3) 落札決定方法
総額（税抜き価格）により決定する。当方予定価格の範囲内で最低の金額で入札したもの。（同価の場合には抽選で決定する。）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 公告の掲示場所
陸上自衛隊玖珠駐屯地、西部方面隊ホームページ(<https://www.mod.go.jp/gsdw/wae/>)
- (5) 入札の無効
ア 第1項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札。
イ 入札金額、入札者及び押印がない入札並びに判明し難い入札。
ウ 電話・FAX等による入札。
エ 郵便による入札参加者の未到着の入札。
オ その他入札に関する条件に違反した入札。
キ 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合。
- (6) 入札時の携行品
印鑑等一式、入札に必要な書類、筆記用具
- (7) 契約書等作成
ア 落札者は落札決定後遅滞なく会計法第29条の8により陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式により作成する。
イ 適用する特約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
- (8) その他
ア 入札に関する委任を受けた者は、入札前に委任状を提出すること。
イ 郵便による入札は「件名、日時、入札書在中」を封筒に記載し令和8年4月21日（火）17時00分までに到着したものを有効とする。また、入札金額が同額の場合は当該入札に関係ない職員により抽選を実施する。
ウ 初度入札に郵便等が含まれていない場合は直ちに再度入札を実施する。郵便等が含まれている場合の再度入札については別途連絡する。
エ 入札参加希望の場合は、令和8年4月21日（火）17時00分までに資格審査結果通知書の（写）を提出（FAX可）し、下記の担当者まで連絡すること。
- (9) 問い合わせ先
入札及び契約事項に関する事項
〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町帆足2494
陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊契約班
TEL 0973-72-1116（内線345） FAX（内線）352 担当 井上
- 仕様書に関する事項
〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町帆足2494
陸上自衛隊玖珠駐屯地 業務隊 管理科営繕班
TEL 0973-72-1116（内線329） FAX（内線）352 担当 柚木

空調設備保守点検

玖珠駐屯地業務隊

工事件名	空調設備保守点検						
図面名称	表紙			作成年月日		令和8年3月10日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	ボイラー係長	施設管理主任	管財主任	工事企画係	作成者
							防衛技官 柚木 哲

仕 様 書

- 1 件 名：空調設備保守点検、
- 2 場 所：大分県玖珠郡玖珠町帆足2494 陸上自衛隊玖珠駐屯地
- 3 期 間
 - (1) 冷房イン点検：契約締結日～令和8年5月25日（月）
責任保証期間：点検完了日～令和8年10月9日（金）（予定）
 - (2) 暖房イン点検：冷房期間終了後～令和8年10月30日（金）
責任保証期間：点検完了日～令和9年3月31日（水）
- 4 点検機器 ※別紙「点検機器一覧表」参照
- 5 一般事項
 - (1) 図面及び本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(以下、共通仕様書という)」及び関係法令諸規則に基づき実施する。
 - (2) 請負者は作業の実施に先立ち、監督官と協議のうえ[作業計画書(本作業の具体的な計画を定めたもの)工程・要領・計画図等]を作成、監督官の承諾を受けるものとする。
 - (3) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
 - (4) 請負者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また写真は、作業完了後速やかに現像し、A4判アルバム(プリント可)に整理のうえ1部提出すること。
 - (5) 作業実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
 - (6) 作業実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
 - (7) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
 - (8) 本作業の実地にあたり、駐屯地の電気、給水は使用しないものとし必要な場合は発電機、水タンク等準備すること。
 - (9) 駐屯地の出入門時間は、08時30分～17時00分とする。ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
 - (10) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。
- 6 特記事項(保守点検項目)
 - (1) チリングユニット
共通仕様書【表4.3.1】による。
 - (2) 吸収式冷温水機
共通仕様書【表4.3.5】による。
 - (3) 冷却塔
共通仕様書【表4.3.9】による。
 - (4) エアハンドリングユニット
共通仕様書【表4.4.4】による。
 - (5) ポンプ類
共通仕様書【表4.4.7】による。

7 特記事項（その他）

- (1) 契約期間内に保守点検対象機器に異常が生じた場合は、速やかに原因を追及し、処置方法を監督官に報告する。その際、材料の交換等が必要な修理の場合は見積書を提出するものとし点検、診断及びメーカーの呼出等は本契約の請負金額に含まれるものとする。
- (2) 保守点検に際し、汚れ、目詰まり、油量不足、変形、破損及びベルトの緩み部分等軽微なものについては、消耗部品及び材料（Vベルト、パッキン、潤滑油、ランプ、ヒューズ、ウエス等）を使用して、清掃、洗浄、補充及び補修等の適切な処置を行うものとする。その他消耗部品及び材料では出来ない修理及び交換等の必要な箇所がある場合は、監督官と協議すること。
- (3) 絶縁抵抗（1MΩ以上正常）、電動変圧（定格電圧の±10%以内正常）、電流（定格電流値以下正常）及び温度、圧力を測定し、測定結果に異常が見られた場合は、すみやかに監督官に報告し、その指示により処置を行うこと。
- (4) 冷温水ポンプ等、ポンプ類の消耗品取替については、監督官の指示する時期に取替を実施すること。
- (5) 各種報告書は点検終了後7日以内に監督官に提出する。
- (6) 点検完了後、監督官が指定する部屋の吹き出し温度測定を実施し、報告書と共に提出すること。
- (7) 各建物の冷房イン点検及び暖房イン点検の際には、運転切替を受注者において実施するものとする。
- (8) 設定温度については、監督官と協議のうえ決定するものとする
- (9) 吸収式冷温水機の保守点検においては、メーカー専用計測機器を使用し、メーカー機械整備担当者を実施させること。
- (10) 吸収式冷温水機の抽気作業は監督官の指示する時期に実施する。

8 提出書類

(1) 種類・部数

ア 工程表	1部（契約後早急に）
イ 現場代理人等指名・変更通知書	1部（契約後早急に）
ウ 着工(着手)届	2部（着工(着手)当日）
エ 竣工(完了)届	2部（竣工(完了)当日）
オ 打合簿、日誌	1部（その都度）
カ 材料検査簿	1部（材料搬入時）※必要時のみ
キ 使用材料承認願及び承認図等	1部（必要時のみ）
ク 作業写真	1部（完了後7日以内）
ケ 契約金額内訳明細書	1部（契約後早急に）
コ 保守点検結果報告書	1部（点検終了後7日以内）
サ 修理費見積書	1部（すみやかに）※必要時のみ
シ その他指示された書類（その都度）	

(2) 提出方法

提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。


9 完了検査

冷房イン点検及び暖房イン点検の各責任保証期間終了後（報告書類等の提出を含む）、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。


点検機器一覧表

建物番号	機器名	規格	数量	点検時期	備考
1号建物	吸収式冷温水機	矢崎エナジーシステム(株)	1台	冷房切り替え時	1F機械室設置 2F機械室設置
	冷却塔	SKB-64GR	1台	シーズンイン・オフ	
	冷温水ポンプ	SJ4-80X65H65.5-e	2台	冷房切り替え時	
63号建物	冷温水ポンプ	SJ4-65X50H63.7-e	1台	シーズンイン・オフ	
	エアハンドリングユニット	AH-14HK	1台	冷房切り替え時	
	エアハンドリングユニット	AH-20HK	1台	冷房切り替え時	
88号建物	冷温水ポンプ	RCU60W2B	1台	シーズンイン・オフ	
	冷温水ポンプ	80MS2 67.5	2台	冷房切り替え時	
	冷却水ポンプ	80X65FS4H65.5	1台	シーズンイン・オフ	
94号建物	冷却塔	MT-6014LK	1台	シーズンイン・オフ	
	チリングユニット	UWP900A	1台	シーズンイン・オフ	
	冷温水ポンプ	G2-50X406-4M3.7	2台	冷房切り替え時	
84号建物	冷却水ポンプ	GEX656M4ME3.7	1台	シーズンイン・オフ	
	冷却水ポンプ	SBC-30ES	1台	シーズンイン・オフ	
	冷却塔	UWD2000F6C	1台	シーズンイン・オフ	
84号建物	吸収式冷温水機	三菱ケミカルインフラテック	1台	シーズンイン・オフ	
	冷却塔	HT-60KE	1台	シーズンイン・オフ	
	冷却塔	T70S2	1台	冷房切り替え時	
84号建物	冷温水ポンプ	日立冷熱	1台	シーズンイン・オフ	
	冷却水ポンプ	テラル	2台	冷房切り替え時	
	エアハンドリングユニット	昭 and 鉄工	1台	シーズンイン・オフ	
84号建物	エアハンドリングユニット	昭 and 鉄工	1台	冷房切り替え時	
	エアハンドリングユニット	CV-170ED	1台	冷房切り替え時	
	エアハンドリングユニット	CV-030ED	1台	冷房切り替え時	

陸上自衛隊玖珠駐屯地



案内図



配置図

件名	空調機保守点検		
図面名称	案内図・配置図		
縮尺	—	図面番号	5 / 5
		作成年月日	令和8年 3月10日
陸上自衛隊 玖珠駐屯地業務課 管理科			

